



庆化炼油厂。

测试报告





参数  $\Delta \varphi$  速度 172% 距离 00424m

性质 \_\_\_\_\_

标长 \_\_\_\_\_

测长 \_\_\_\_\_

故障距离 4m

实测误差 \_\_\_\_\_

测试时间 01.01-00:02

测试地点 \_\_\_\_\_

电缆编号 \_\_\_\_\_

情况分析 6KV 交联聚乙烯电缆故障点测试准确, 误差没有  
超过 20cm。

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

庆化炼油厂 李强  
庆化检修处 张华  
2002年9月14日

49